

Số: ~~1504~~ /BVM-HCQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~28~~ tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: “Bảo trì máy điều hòa không khí Bệnh viện Mắt tại cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP. HCM”

Kính gửi: Các Doanh nghiệp, nhà cung cấp, hộ kinh doanh quan tâm.

Bệnh viện Mắt có nhu cầu tiếp nhận chào giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu “**Bảo trì máy điều hòa không khí Bệnh viện Mắt tại cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP. HCM**” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu chào giá:

- Đơn vị yêu cầu mời chào giá: Bệnh viện Mắt.
- Mã số thuế: 0301483745
- Địa chỉ: Số 280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39 325 364.
- Cách thức tiếp nhận tài liệu chào giá: Nhận trực tiếp qua đường văn thư tại địa chỉ: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt – Địa chỉ: 280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

Trên phong bì ghi rõ:

Tiêu đề: “Chào giá gói thầu: “**Bảo trì máy điều hòa không khí Bệnh viện Mắt tại cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP. HCM**” theo công văn số [điền số công văn]/BVM-HCQT ngày [điền số ngày/tháng/năm của công văn]”.

Nơi nhận: Bộ phận văn thư phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Thời hạn tiếp nhận chào giá: Hạn chót đến trước 11 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2026.

7. Thời hạn có hiệu lực của chào giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày phát hành chào giá.

II. Danh mục yêu cầu mời chào giá:

1. Danh mục mời chào giá: theo biểu mẫu 02 đính kèm.
2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Mắt – 280 Điện Biên Phủ, phường Xuân hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Thời gian thực hiện: 12 tháng (01 năm).
4. Nội dung công việc

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Máy điều hòa không khí treo tường công suất 1 – 2,5 HP (tần suất bảo trì 01 tháng/lần)	Máy	49	1. Bảo trì định kỳ và bảo trì thiết bị - Vệ sinh định kỳ theo yêu cầu của Bệnh viện. - Kiểm tra hoạt động của Block, motor quạt dàn nóng và đảm bảo hoạt động được duy trì, ổn định. - Kiểm tra và đảm bảo hoạt động được duy trì, ổn định của quạt dàn lạnh. - Kiểm tra và đảm bảo hoạt động được duy trì, ổn định của quạt đảo. - Kiểm tra cường độ dòng điện. - Kiểm tra áp suất gas. - Nạp thêm gas (nếu có) theo yêu cầu của kỹ thuật giám sát, gas do nhà thầu cung cấp và gas này phải tương thích với loại máy lạnh cần nạp thêm gas. Không hạn chế số lần nạp. Khi sự cố lớn xảy ra như (xì đường ống hoặc dàn nóng, dàn lạnh) xì nhiều, xì lớn thì trao đổi với kỹ thuật để có phương án xử lý, khắc phục triệt để. - Kiểm tra độ nhạy của remote khi thực hiện hiệu chỉnh các chức năng. - Kiểm tra, xử lý Pass treo đầu lạnh, và eke cục nóng khi thấy hở, bung, rung lắc thì phải khắc phục ngay theo yêu cầu của kỹ thuật giám sát.

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
				- Kiểm tra, khắc phục và bọc lại cách nhiệt đường ống khi cách nhiệt cũ bị hư, thấm nước và chảy nước. - Kiểm tra, khắc phục đường ống thoát nước của máy lạnh khi bị nghẹt, tắt nghẽn và bị tươm nước, phải xử lý ngay. - Kiểm tra, khắc phục, xử lý tất cả các vấn đề của máy lạnh khi bị chảy nước, không lạnh, theo yêu cầu của kỹ thuật giám sát. - Sau khi đã kiểm tra với tình trạng máy hoạt động bình thường thì tắt máy, tắt nguồn, lập phiếu kiểm tra kỹ thuật và thông báo đến Bệnh viện. 2. Vệ sinh dàn lạnh - Tháo mặt nạ, lưới lọc bụi, tháo máng nước, tháo motor quạt đảo sau đó xịt rửa bằng bơm cao áp. - Buộc bao bảo trì quanh máy (thao tác cột buộc bao bảo trì sao cho chắc chắn, dùng khăn khô hoặc bao nylon để che mạch điện tử). - Xử dụng hóa chất chuyên dùng xịt lên lá tản nhiệt để tẩy sạch dàn nhôm tản nhiệt máy lạnh và tháo gỡ đầu lạnh xuống để vệ sinh cho sạch, thực hiện theo yêu cầu của kỹ thuật giám sát. Hóa chất do nhà thầu cung cấp. - Tiến hành xịt dàn nhôm tản nhiệt máy lạnh, không được xịt để nước bắn vào board mạch điện tử, chỉnh áp lực máy bơm vừa phải, tránh trường hợp làm xếp những lá nhôm tản nhiệt khi áp lực nước quá mạnh và nước bắn ra ngoài.

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
				- Xịt quạt lồng sóc dần lạnh. Lưu ý: đối với những quạt sử dụng nguồn điện xung thì nên rút nguồn của quạt hoặc dùng vít bake ghim lại không cho cánh quạt quay tránh để hư quạt. - Thông ống thoát nước bằng máy bơm áp lực, phải bảo đảm đường ống thật sự thông thoát, không bị tắc nghẽn. - Sau khi hoàn tất những bước trên thì tiến hành lắp lại những phần đã tháo gỡ, chỉnh lại cánh đảo gió cho đúng hướng, dùng khăn lau cho sạch và khô nước và kiểm tra lại quạt chạy có ồn không. Kiểm tra các nội dung khác có liên quan. 3. Vệ sinh dàn nóng - Vị trí vệ sinh theo vị trí hiện trạng thực tế đặt dàn nóng. - Tháo gỡ vỏ máy, dùng máy bơm áp lực xịt rửa dàn nhôm tản nhiệt máy lạnh, cánh quạt, xịt tia nước theo phương chiều dọc của dàn nhôm tản nhiệt máy lạnh (hoặc bằng hoá chất chuyên dùng khi cần thiết). - Không được xịt hoặc để nước bắn vào motor quạt, những mối nối dây điện (domino), khởi động từ, tụ điện, mạch điện tử (nếu có), gắn lại vỏ máy hoàn tất việc bảo trì. - Kiểm tra các nội dung khác có liên quan. - Sau khi hoàn tất các công việc trên cho máy chạy và kiểm tra việc thoát nước và các thông số kỹ thuật của máy. 4. Sửa chữa, khắc phục sự cố

STT	Tên hàng hóa/dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
				- Trường hợp sau khi vệ sinh, hệ thống hoạt động không ổn định (máy lạnh chảy nước, nhiệt độ không đạt ...) thì nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra và khắc phục sự cố. - Nhà thầu cam kết phải có mặt trong vòng 30 phút để khắc phục sự cố sau khi nhận được yêu cầu của bệnh viện.

Lưu ý:

- Báo giá phải có ký tên đóng dấu xác thực của Quý Đơn vị. Đơn vị gửi bảng báo giá đề xuất và giấy đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực hoạt động thuộc lĩnh vực bắt buộc phải có chứng chỉ hoạt động theo quy định.

- Trong tài liệu của Quý Đơn vị khi chào giá gói thầu vui lòng sử dụng đúng biểu mẫu - KHÔNG xóa, KHÔNG thay đổi thứ tự các cột, các nội dung trong các biểu mẫu đính kèm (biểu mẫu 2). Nội dung nào không có thì Quý Đơn vị để trống hoặc ghi không có.

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HCQT (TĐL_01b).



GIÁM ĐỐC




Lê Anh Tuấn

(Tên Công ty)
BẢNG CHÀO GIÁ

Áp dụng đối với nhu cầu (dịch vụ)/gói thầu "Bảo trì máy điều hòa không khí Bệnh viện Mắt tại cơ sở 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa, TP. HCM"

Kính gửi: BỆNH VIỆN MẮT

Trên cơ sở yêu cầu mời chào giá của BỆNH VIỆN MẮT, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của Công ty] xin cung cấp báo giá cho gói thầu/nhu cầu (dịch vụ): "Thuê xe ô tô phục vụ công tác chung Bệnh viện", như sau:

1. Danh mục:

Đơn vị: đồng.

Stt	Tên Công tác/Nội dung công việc/ Dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (bao gồm VAT)	Thành tiền	Ghi chú
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) x (4)	(6)
1						
2						
Tổng cộng						
Số tiền bằng chữ:.....						

(1), (2), (3): Dữ liệu lấy từ Công văn mời báo giá của Bệnh viện Mắt.
(4): Đơn giá đã tính đúng, tính đủ, bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng (nếu có).

(5): Thành tiền là giá trị được tính theo công thức: Thành tiền = [Đơn giá] x [số lượng].

2. Chào giá này có hiệu lực trong vòng: 30 ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm

3. Thời gian thực hiện: 12 tháng (01 năm)

4. Chế độ bảo hành: (đối với hàng hóa).

5. Điều kiện thanh toán:

6. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Những thông tin nêu trong tài liệu trên là trung thực và không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh.

....., ngày tháng năm

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))



